

TECHNOLOGISCHES GEWERBEMUSEUM

HÖHERE TECHNISCHE BUNDES-LEHR- UND VERSUCHSANSTALT WIEN XX



Hersteller: STAATLICHE AUTORISIERTE

Versuchsanstalt für Heizung und Lüftung

GUTACHTEN

über

Nachprüfung

Schieber

für die Trinkwasserinstallation

bis 70°C, PN 16

Type: AVK 06-30 W

DN 50, 65, 80, 100, 125, 150,

200, 250, 300

Fabrikat: AVK, DK

Handrad: OFFEN GELÖST GEFESTIGT

Zeichenschild am Flansch aufgemalt:

AVK ARMATEC 3014 Salzburg
Type: 06-30W Reg.Nr. 51.1.100



Werkstoffe

Antrag Nr. HL 4724 eingelangt am

Journal Nr. 793/93

Antragsteller: Firma ARMATEC Armaturen und Anlagenzubehör GesmbH.

Anschrift: A-5013 Salzburg, Rottweg 93

Unterlagen eingelangt: