



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

AVK International A/S
Smedeskovvej 40

DK-8464 Galten

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1.
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2 (entfällt bei Systemen).
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-

Zertifizierungsstelle - mitsamt der erforderlichen Unterlagen - unverzüglich und per Einschreiben zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muß den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 4960035	4	02.12.2000	01.12.2004

Gegenstand der Anerkennung:

Absperrschieber

Typ 'Serie 06/35' DN 50 - 200 Druckstufe 10 und 16 bar

Verwendung:

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (1999-02)

Richtlinien für Wasserlöschanlagen

Anforderungen und Prüfmethode für Bauteile

VdS 2100 (05/88)

Köln, den 15. November 2000

Schünigel

Conrads



VdS Schadenverhütung
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 17
D-50735 Köln

im Gesamtverband
Versicherungswirtschaft
akkreditiert als Zertifikat
für die Bereiche Bra
Sicherungstechnik v
Deutschen Akkredit